



### Flexilo STANDARD HP18/25G

zur Innenaufstellung für Holzpellets aus unbeschichtetem, elektrostatisch ableitfähigem Polyestergewebe mit Filterdeckel, seitlicher Befüllung und Prallschutz

Volumen rechnerisch: 5,7 bis 7,0 m<sup>3</sup>  
 Fassung: 3,7 bis 4,6 t bei SG 0,65 t/m<sup>3</sup>  
 Erforderliche Raumhöhe: 2,9 bis 3,0 m

Stahlgestell verzinkt: 1900 x 1900 mm  
 Gestellhöhe: 2700 mm

Entlüftung des Aufstellraumes gemäß VDI-Richtlinie 3464 abhängig von Gesamt-Lagermenge und Länge der Befüllleitung

Bezüglich der Anforderungen an den Lagerraum und / oder Feuerstättenaufstellraum bzw. Heizraum beachten Sie die aktuellen Feuerungsverordnungen Ihres Landes / Bundeslandes.

Skizze vorab !

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksamkeit vorbehalten.

	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK		 DIN 6 T1 - Proj.methode 1	Kunde: <b>A.B.S. Intern</b>		
	Datum			Name		Auftragsnummer: <b>AU...</b>
	Erstellt 28.11.2024		Meister		Material:	
	Gepr. 28.11.2024				Gewicht (kg): <b>6349.294</b>	
A.B.S. Silo- und Förderanlagen GmbH Industriepark 100 74706 Osterburken Tel.: 0049 (0)6291 / 6422 - 0 Fax: 0049 (0)6291 / 6422 - 50			Benennung: <b>Flexilo STANDARD HP18/25G</b>			
			Artikelnummer: <b>HP18/25G</b>			
Änderung	Datum	Name	Stück	Format	Maßstab	Blatt / von
			1	A3	1:30	1 / 2
Schutzvermerk ISO 16016 beachten						